

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.1

тел.8(495) 730-80-51, факс 8(495) 730-80-39

ПРЕДПИСАНИЕ № 1-07-05636-3-2012

«04» июля 2012 г.

г. Егорьевск
(место составления)

По результатам проведения плановой (внеплановой) проверки на основании распоряжения от «02» июля 2012 г. № 1-07-05636-3-2012, а также проведения мониторинга технического состояния жилищного фонда, обследования подконтрольных объектов, руководствуясь положениями Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» законом Московской области от 16.04.2010 № 39/2010-ОЗ «О государственном контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории Московской области», а также Положением о Государственной жилищной инспекции в Российской Федерации и Положением о Главном управлении Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»;

ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЕ: ООО «МилСтройСервис»
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица;

фамилия, имя, отчество должностного/физического лица)

ПО ЖИЛОМУ ДОМУ, РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: Московская область,
г. Егорьевск, ул. Советская, д. 74.
(индекс, почтовый адрес)

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований по использованию, содержанию, технической эксплуатации жилищного фонда, внутридомового газового оборудования, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, соответствием жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащённости приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, входящим в компетенцию Госжилинспекции Московской области с указанием нормативно-правового акта, нормы которого были нарушены.	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения
1.	Входное крыльцо дома имеет частичное разрушение кель, фризы ступеней, парапетов, площадки (п. 4.8.1, 4.8.4 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда)	Выполнить ремонт входного крыльцо	до 01.09.2012г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

общество с ограниченной ответственностью

«ЖилСтройСервис»

140300, г.Егорьевск Московской области,
ул. Софьи Перовской, д.25 а

тел.4-43-00-генеральный директор
тел. 4-36-23-главный бухгалтер

Исх. № 400

« 10 09 2012 г.

**Заведующей территориальным
отделом № 3
Главного управления
Московской области
«Государственная жилищная инспекция
Московской области»
Облоговой Н.В.**

Уважаемая Наталья Валентиновна!

На № 1-07-05636-3-2012 от 04.07.2012г. ООО «ЖилСтройСервис» сообщает:

Ремонт входного крыльца жилого дома № 14 ул.Советская выполнен. Ремонт тротуара вдоль дома выполнен.

Генеральный директор
ООО «ЖилСтройСервис»



А.М.Корягин

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.1

тел.8(495) 730-80-51, факс 8(495) 730-80-39

Московская область, г. Егорьевск
(место составления акта)

«20» июля 2012 г.
(дата составления акта)

14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»

№ 1-07-06129-3-2012

По адресу/адресам: г. Егорьевск, в микрорайон, д. 27
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области Балацкого Федора Евгеньевича № 1-07-06129-3-2012 от 11 июля 2012 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата).

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ООО «Милл Стрейт Сервис»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя))

Дата и время проведения проверки:

" ___ " ___ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

" ___ " ___ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»
(наименование органа государственного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) / Грошев В.В.
20.07.2012 г. 14-00 час.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Облогова Наталья Валентиновна - заведующий территориальным отделом №3 Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Грошев Олег Владимирович - и.о. директора ООО «Милл Стрейт Сервис»
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

~~_____~~

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

~~_____~~

выявлены факты невыполнения предписаний Госжилинспекции Московской области (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

~~_____~~

нарушений не выявлено в подъезде В. Сусорова, корпус 1, этаж 1, помещения, лестничных маршей с ней, в том числе.

В ходе проверки выявлено нарушение, связанное с отсутствием в отделе мусоропровода

Управляющая организация в срок до 29.07.22 по согласованию не гарантирует выполнение работ по замене в мусоропроводе с визуальной стороны обгорела, нарушено состояние дверного полотна, что препятствует проведению работ по замене в мусоропроводе заветной в мусоропроводе. В мусоропроводе не зарегистрированы мусоропроводы. В. Сусорова, корпус 1, этаж 1, подъезд № 10. В. Сусорова, корпус 1, этаж 1, подъезд № 10.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

[Handwritten signature]
Главное управление Московской области
«Государственная жилищная инспекция Московской области»
Территориальный отдел № 3
Тел./факс: 8 (496) 44-2-59-54

[Handwritten checkmark]

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подпись лиц, проводивших проверку:

[Handwritten signature]

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Главное управление Московской области
«Государственная жилищная инспекция Московской области»
Территориальный отдел № 3
Тел./факс: 8 (496) 44-2-59-54

[Handwritten signature]

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » 04 2018
[Handwritten checkmark]

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

общество с ограниченной ответственностью

«ЖилСтройСервис»

140300, г.Егорьевск Московской области,
ул. Софьи Перовской, д.25 а

тел.4-43-00-генеральный директор
тел. 4-36-23-главный бухгалтер

Исх. № 330

«25» 04 2012 г.


**Заведующей территориальным
отделом № 3
Главного управления
Московской области
«Государственная жилищная инспекция
Московской области»
Облоговой Н.В.**

Уважаемая Наталья Валентиновна!

На № 1-07-06129-3-2012 от 20.07.2012г. ООО «ЖилСтройСервис» сообщает:

Ремонт мусоропровода подъезда № 3 выполнен. Дверь с коробкой в мусороприемной камере заменена.

Генеральный директор
ООО «ЖилСтройСервис»



А.М.Корягин

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.1

тел.8(495) 730-80-51, факс 8(495) 730-80-39

ПРЕДПИСАНИЕ № 1-07-06756-3-2012/2

«02» августа 2012 г.

г. Егорьевск, Московской области.

(место составления)

По результатам проведения плановой (внеплановой) проверки на основании распоряжения от « 12 » июля 2012г. № 1-07-06756-3-2012, а также проведения мониторинга технического состояния жилищного фонда, обследования подконтрольных объектов, руководствуясь положениями Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» законом Московской области от 16.04.2010 № 39/2010-ОЗ «О государственном контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории Московской области», а также Положением о Государственной жилищной инспекции в Российской Федерации и Положением о Главном управлении Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»,


ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЕ: обществу с ограниченной ответственностью «ЖилСтройСервис»
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица;

фамилия, имя, отчество должностного/физического лица)

ПО ЖИЛОМУ ДОМУ, РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, д.185

(индекс, почтовый адрес)

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований по использованию, содержанию, технической эксплуатации жилищного фонда, внутридомового газового оборудования, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, соответствием жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащённости приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, входящим в компетенцию Госжилинспекции Московской области с указанием нормативно-правового акта, нормы которого были нарушены.	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	Ступени крылец подъездов №1, №2, №3, №4, №5 имеют места разрушения (нарушены правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда п. 4.8.1., п.4.8.4.)	Провести ремонт ступеней крылец подъездов №1, №2, №3, №4, №5	До 03.09.2012 г.
2	Пол подвала дома №185 влажный, отсутствует освещение (нарушены правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда п. 4.1.1., п.4.1.3., 4.1.15.)	Осушить подвал, восстановить освещение подвала.	До 03.09.2012 г.

3.	Нарушение оседеленно кет двойного остекления в 5-ом подъезде (п. Правила)	Восстановить двойное остекление в подъездах дома	до 03.09.12
			

Примечания: а) пустые строки прочеркнуть; б) при продолжении таблицы – указать на _____ листах

Должностное лицо Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция
Московской области»

(подпись)

(фамилия, инициалы)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: _____

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

1. ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____; серия проекта: _____; этажей: _____; кол-во секций: _____;
 кол-во квартир: _____; материал: стен _____, кровли _____.
 Площадь (кв. м.): общая _____, жилая _____, крыши _____, фасада _____,
 участка _____, подвала _____, чердака _____, наличие ВДГО _____
 Другие данные: _____

2. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: частная, муниципальная

3. ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА: ООО «ЖилСтройСервис»

Лица, получившие предписания, обязаны информировать контролирующий орган о завершении предусмотренных работ и мероприятий в течении трех суток после установленных сроков по факсу: 730-80-39.
 Проверка исполнения предписания проводится в установленном порядке.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК ЗАКОННОГО ПРЕДПИСАНИЯ ОРГАНА (ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБРАЗУЕТ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч.1 СТ. 19.5 КОАП РФ

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЮ: _____

✓ Предписание вручено (отправлено по почте): « _____ » _____ 20__ г. № _____
 (номер почтовой квитанции)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

общество с ограниченной ответственностью

«ЖилСтройСервис»

140300, г.Егорьевск Московской области,
ул. Софьи Перовской, д.25 а

тел.4-43-00-генеральный директор
тел. 4-36-23-главный бухгалтер

Исх. № 4

«10» 01 2013 г.

**Начальнику Главного управления
Московской области
«Государственная жилищная
инспекция Московской области»
Балицкому Ф.Е.**

Уважаемый Федор Евгеньевич!

На № 1-07-06756-3-2012 от 03.10.2012г. ООО «ЖилСтройСервис» сообщает:

В подвале жилого дома по адресу: Московская область, г.Егорьевск ул.Советская д.185 выполнено устройство дренажной системы. В настоящее время совместно с ресурсоснабжающей организацией МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» проводятся мероприятия по определению причины увлажнения грунта в подвале жилого дома № 185 ул.Советская. Данный вопрос находится на контроле в администрации городского поселения Егорьевск.

Генеральный директор
ООО «ЖилСтройСервис»



А.М.Корягин

общество с ограниченной ответственностью

«ЖилСтройСервис»

140300, г.Егорьевск Московской области,
ул. Софьи Перовской, д.25 а

тел.4-43-00-генеральный директор
тел. 4-36-23-главный бухгалтер

Исх. № 471

«01» 11 2012 г.

**Начальнику Главного управления
Московской области
«Государственная жилищная
инспекция Московской области»
Балицкому Ф.Е.**

Уважаемый Федор Евгеньевич!

На № 1-07-06756-3-2012 от 03.10.2012г. ООО «ЖилСтройСервис» сообщает:

Ремонт ступеней крылец подъездов № 1-5 жилого дома по адресу: Московская область, г.Егорьевск ул.Советская д.185 выполнен. Освещение подвала восстановлено. Двойное остекление в подъездах данного жилого дома восстановлено. Акт прилагается.

В связи с проводимыми мероприятиями МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» по определению причины увлажнения грунта в подвале жилого дома № 185 ул.Советская, просим продлить срок по осушению подвала до 01.12.2012г.

Генеральный директор
ООО «ЖилСтройСервис»



А.М.Корягин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

общество с ограниченной ответственностью

«ЖилСтройСервис»

140300, г.Егорьевск Московской области,
ул. Софьи Перовской, д.25 а

тел.4-43-00-генеральный директор
тел. 4-36-23-главный бухгалтер

Исх. №

47

«05» 02 2013г.

**Начальнику Главного управления
Московской области
«Государственная жилищная
инспекция Московской области»
Балицкому Ф.Е.**

Уважаемый Федор Евгеньевич!

На № 1-07-06756-3-2012 от 03.10.2012г. ООО «ЖилСтройСервис» сообщает:

Причины увлажнения грунта в подвале жилого дома № 185 ул.Советская устранены.

Генеральный директор
ООО «ЖилСтройСервис»



А.М.Корягин

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.1

тел.8(495) 730-80-51, факс 8(495) 730-80-39

ПРЕДПИСАНИЕ № СЗ-00226-3-2012/2-2

«30» ноября 2012 г.

г. Егорьевск
(место составления)

По результатам проведения плановой (внеплановой) проверки на основании распоряжения от « 30 » ноября 2012г. № СЗ-00226-3-2012/1, а также проведения мониторинга технического состояния жилищного фонда, обследования подконтрольных объектов, руководствуясь положениями Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» законом Московской области от 16.04.2010 № 39/2010-ОЗ «О государственном контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории Московской области», а также Положением с Государственной жилищной инспекции в Российской Федерации и Положением о Главном управлении Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»,

ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЕ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСтройСервис»
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица;

фамилия, имя, отчество должностного/физического лица)

ПО ЖИЛОМУ ДОМУ, РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: Московская область,
(индекс, почтовый адрес)

г. Егорьевск, ул. Советская, д. 29, корп. 2

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований по использованию, содержанию, технической эксплуатации жилищного фонда, внутридомового газового оборудования, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, соответствием жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащённости приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, входящим в компетенцию Госжилинспекции Московской области с указанием нормативно-правового акта, нормы которого были нарушены.	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	В подъездах нарушены заполнения оконных проемов, нарушено двойное остекление (нарушены правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда п. 4.7.1.)	Восстановить остекление окон в подъездах дома1	14.12.12
	В подъезде № 4 отсутствует прибор отопления (п. 3.2.2 Правил..)	Восстановить прибор отопления в подъезде	14.12.12

Примечания: а) пустые строки прочеркнуть; б) при продолжении таблицы – указать на _____ листах

Должностное лицо Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция
Московской области»

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: _____

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

1. ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____; серия проекта: _____; этажей: _____; кол-во секций: _____;
кол-во квартир: _____; материал: стен _____, кровли _____.
Площадь (кв. м.): общая _____, жилая _____, крыши _____, фасада _____,
участка _____, подвала _____, чердака _____, наличие ВДГО _____
Другие данные: _____

2. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: _____

3. ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА: _____

Лица, получившие предписания, обязаны информировать контролирующий орган о завершении предусмотренных работ и мероприятий в течении трех суток после установленных сроков по факсу: 730-80-39.
Проверка исполнения предписания проводится в установленном порядке.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК ЗАКОННОГО ПРЕДПИСАНИЯ ОРГАНА (ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБРАЗУЕТ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч.1 СТ. 19.5 КОАП РФ

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЮ: _____

✓ Предписание вручено (отправлено по почте): « _____ » _____ 20 _____ г. № _____

Коркина А.М.
_____ (Фамилия, Имя, Отчество)

_____ (номер квитанции)
[Подпись]
_____ (подпись)

Примечания: а) пустые строки прочеркнуть; б) при продолжении таблицы – указать на _____ листах

Должностное лицо Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция
Московской области» _____

(подпись)

(фамилия, инициалы)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: _____

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

1. ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____; серия проекта: _____; этажей: _____; кол-во секций: _____;
 кол-во квартир: _____; материал: стен _____, кровли _____.
 Площадь (кв. м.): общая _____, жилая _____, крыши _____, фасада _____,
 участка _____, подвала _____, чердака _____, наличие ВДГО _____
 Другие данные: _____

2. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: _____

3. ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА: _____

Лица, получившие предписания, обязаны информировать контролирующий орган о завершении предусмотренных работ и мероприятий в течении трех суток после установленных сроков по факсу: 730-80-39.
 Проверка исполнения предписания проводится в установленном порядке.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК ЗАКОННОГО ПРЕДПИСАНИЯ ОРГАНА (ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБРАЗУЕТ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч.1 СТ. 19.5 КОАП РФ

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЮ: _____

✓ Предписание вручено (отправлено по почте): « _____ » _____ 20__ г. № _____ (номер почтовой квитанции)
Корженев А.М. _____ (подпись)
 (Фамилия, Имя, Отчество)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

общество с ограниченной ответственностью

«ЖилСтройСервис»

140300, г.Егорьевск Московской области,
ул. Софьи Перовской, д.25 а

тел.4-43-00-генеральный директор
тел. 4-36-23-главный бухгалтер

Исх. № 559/а

« 13 » 12 2012г.

**Начальнику Главного управления
Московской области
«Государственная жилищная
инспекция Московской области»
Балицкому Ф.Е.**

Уважаемый Федор Евгеньевич!

На № СЗ-00226-3-2012/2-2 от 30.11.2012г. ООО «ЖилСтройСервис» сообщает:

Остекление окон в подъездах жилого дома по адресу: ул.Советская д.29 корп.2 выполнено.
Отопление в подъездах не предусмотрено проектом жилого дома. Кровля от снега и наледи очищена.


Генеральный директор
ООО «ЖилСтройСервис»



А.М.Корягин

Примечания: а) пустые строки прочеркнуть; б) при продолжении таблицы – указать на _____ листах

Должностное лицо Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция
Московской области»


(подпись)

Н. В. Облоков
(фамилия, инициалы)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: _____

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

1. ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____; серия проекта: _____; этажей: _____; кол-во секций: _____;
 кол-во квартир: _____; материал: стен _____, кровли _____.
 Площадь (кв. м.): общая _____, жилая _____, крыши _____, фасада _____,
 участка _____, подвала _____, чердака _____, наличие ВДГО _____
 Другие данные: _____

2. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: _____

3. ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА: _____

Лица, получившие предписания, обязаны информировать контролирующий орган о завершении предусмотренных работ и мероприятий в течении трех суток после установленных сроков по факсу: 730-80-39.
 Проверка исполнения предписания проводится в установленном порядке.


НЕВЫПОЛНЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК ЗАКОННОГО ПРЕДПИСАНИЯ ОРГАНА (ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБРАЗУЕТ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч.1 СТ. 19.5 КОАП РФ

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЮ: _____

✓ Предписание вручено (отправлено по почте): « 30 » 11 2012 г. № _____ (номер почтовой квитанции)
Коршунов А.М. _____
 (Фамилия, Имя, Отчество) (подпись)

Примечания: а) пустые строки прочеркнуть; б) при продолжении таблицы – указать на _____ листах

**Должностное лицо Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция
Московской области»**


(подпись)

И.В. Обломов
(фамилия, инициалы)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: _____

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

1. ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____; серия проекта: _____; этажей: _____; кол-во секций: _____;
 кол-во квартир: _____; материал: стен _____, кровли _____.
 Площадь (кв. м.): общая _____, жилая _____, крыши _____, фасада _____,
 участка _____, подвала _____, чердака _____, наличие ВДГО _____
 Другие данные: _____

2. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: _____


3. ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА: _____

Лица, получившие предписания, обязаны информировать контролирующий орган о завершении предусмотренных работ и мероприятий в течении трех суток после установленных сроков по факсу: 730-80-39.
 Проверка исполнения предписания проводится в установленном порядке.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК ЗАКОННОГО ПРЕДПИСАНИЯ ОРГАНА (ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБРАЗУЕТ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч.1 СТ. 19.5 КОАП РФ

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЮ: _____

✓ Предписание вручено (отправлено по почте): « 30 » 11 2012 г. № _____ (номер почтовой квитанции)

Корень А.А. (Фамилия, Имя, Отчество) _____  (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

общество с ограниченной ответственностью

«ЖилСтройСервис»

140300, г.Егорьевск Московской области,
ул. Софьи Перовской, д.25 а

тел.4-43-00-генеральный директор
тел. 4-36-23-главный бухгалтер

Исх. № 560а

« 13 » 12 2012г.

**Начальнику Главного управления
Московской области
«Государственная жилищная
инспекция Московской области»
Балицкому Ф.Е.**

Уважаемый Федор Евгеньевич!

На № СЗ-00226-3-2012/1-2 от 30.11.2012г. ООО «ЖилСтройСервис» сообщает:

Остекление окон в подъездах жилого дома по адресу: ул.Советская д.29 корп.3 выполнено.
Отопление в подъездах не предусмотрено проектом жилого дома. Кровля от снега и наледи
очищена.

Генеральный директор
ООО «ЖилСтройСервис»



А.М.Корягин